



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,  
ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio difesa del suolo

difesasuolo@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 4169  
fax + 39 040 377 4410  
I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Trieste,

Al Comune di Trieste  
PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

*e per conoscenza*

Al Servizio Geologico  
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Alla Direzione Generale Infrastrutture e territorio  
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica  
PEC: territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: LR. 11/2015, art.19 bis e DPRReg 27 marzo 2018 n. 083/Pres

Comune di Trieste: Variante al Piano regolatore Generale Comunale di livello comunale "Accesso nord: mobilità sistemática e turistica"

**Valutazione del Servizio difesa del suolo ai fini del parere di compatibilità idraulica relativo all'invarianza idraulica - Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres (pubblicato sul BUR n.15 dell'11.04.2018)**

Fascicolo: SDIS/TS/IPV/V

Si fa riferimento alla documentazione trasmessa dal Comune di Trieste, agli atti di questa struttura con protocollo n. 40650/A di data 14.07.2022, alle successive integrazioni protocollate in data 08.08.2022 con n. 45737/A e alla richiesta inviata dal Servizio geologico con protocollo n. 35421/P del 20.06.2022, in merito alla valutazione della variante in oggetto ai fini del parere di compatibilità idraulica relativo all'invarianza idraulica di cui alla LR. 11/2015, art.19 bis.

Dopo attenta analisi della documentazione ricevuta, considerata anche l'efficacia di quanto definito dall'articolo 6, comma 3 del sopracitato regolamento, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi del Decreto n. 083/Pres. del 27.03.2018.

Si segnalano, infine, le disposizioni espresse come di seguito:

- Nel caso di totale infiltrazione nel suolo e primi strati del sottosuolo della quota di incremento di portata calcolato, si rende obbligatoria la perizia geologica con la

determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno e la valutazione della soggiacenza minima della falda, come delineato al punto 12.1 dell'allegato al sopracitato regolamento.

- In fase esecutiva dovranno essere redatti i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutte le soluzioni progettuali previste.

Con i migliori saluti.

Direttore del Servizio

Fabio CELLA

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale)