



SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE IDRICA ED ACS
FUORI SCALA

ULTERIORE LEGENDA SPECIFICA	
SIMB.	DESCRIZIONE
	Linea DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA. Tratta dal contatore fino alla centrale idrica ed agli utilizzatori in Pead per i tratti interrati ed in acciaio zincato per i tratti a vista.
	Linea DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA. Tratti principali in c/salvato in acciaio zincato.
	Linea DI RICIRCOLO ACQUA CALDA. In Multistrato.
	Manometro 0-6 bar attacco radiale completo di riccio ammortizzatore da 3/8"
	Contatore acque esterne (A CARICO GESTORE SERVIZIO IDRICO)

LEGENDA SPECIFICA	
	POMPA DI CALORE PER ACS DA 270 LT. LG WH 27S o equivalente
	MISCELATORE TERMOSTATICO TARATURA 48°C
	POMPA PER RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA COMPLETA DI TIMER PROGRAMMABILE

LEGENDA IMPIANTO IDRICO - SANITARIO	
SIMB.	DESCRIZIONE
	GRUPPO ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA MISCELATA
	RUBINETTO DI EROGAZIONE
	VALVOLA DI SEZIONAMENTO (simbolo generale)
	VALVOLA DEVIATRICE A TRE VIE
	DODCETTA A TELEFONO
	SCARICO CHIUSO
	POZZETTO SIFONATO A PAVIMENTO
	POMPA (simbolo generale)
	VALVOLA DI RITEGNO
	SERVOCOMANDO (simbolo generale)
	REGOLATORE DI LIVELLO
	CONTATORE IDRICO
	RUBINETTO CON ATTACCO A VITE PER TUBO FLESSIBILE DA 3/2"
	FILTRO AD Y CON CARTUCCIA FILTRANTE IN ACCIAIO
	FILTRO (simbolo generico)
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	GIUNTO PEAD / ACCIAIO
	RIDUTTORE DI PRESSIONE
	DISCONNETTORE IDRALLICO A NORMA EN 12729
	TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA IN MULTISTRATO ISOLATO L.10/91
	TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC GIUNZIONI AD INNESTO ACQUE NERE
	TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC GIUNZIONI AD INNESTO ACQUE SAPONOSE
	COLONNA DI SCARICO VERTICALE IN PVC INSORRIZZATA
	POZZETTO DI DERIVAZIONE IN VIBROCEMENTO 500x500 CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA CLASSE G550 MINIMO
	PIATTO DOCCIA 80x80 IN PORCELLANA CON PISETTA SIFONATA
	LAVABO SOSPESO IN PORCELLANA A MISCELATORE MONOCOMANDO
	BIDET SOSPESO IN PORCELLANA A MISCELATORE MONOCOMANDO
	VASO IGIEUNICO SOSPESO IN PORCELLANA CON CASSETTA AD INCASSO
	LAVABO ERGONOMICO PER DISABILI CON MENSOLA RECLINABILE E MISCELATORE MONOCOMANDO
	VASO IGIEUNICO / BIDET DI TIPO ERGONOMICO PER DISABILI CON CASSETTA DI SCARICO A COMANDO AGEVOLATO
	MANGIOLINI DI AUSILIO PER DISABILI
	GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUA SIFONATA A PAVIMENTO



COMMITTENTE:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Via del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Silvia Angeli

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO
IMMAGINE DELLA QUESTURA DI TRIESTE
PRESSO IL COMPEDIO DENOMINATO
"CASERMA DUCHESSA D'AOSTA"
SITO IN VIA PIETRO MASCAGNI, 9 - TRIESTE**

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTI MECCANICI
ELABORATI GRAFICI
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
SCHEMA CENTRALE IDRICA ED ACS

01	Maggio 2024	Modifiche richieste dal committente	NDL	NDL	VAL
00	Gennaio 2023	Prima emissione	NDL	NDL	VAL
REVISIONE	DATA	MOTIVO	CALCOLATO	ESEGUITO	VERIFICATO

REDAZIONE PROGETTO:
Ingegneria ESSE TI ESSE
Dott. Ing. Pierangelo Valerio

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Pierangelo Valerio

SCALA:
Gennaio 2023

4.5.11